



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Malborku  
ul. Wybickiego 1, 82-200 Malbork**

PZ.5580.51.1.2021.MA

URZĄD GMINY LICHNOWY  
KANCELARIA OGÓLNA

WPL. 2021-11-09  
NR Z REJ. 5113/11/2021/P  
ILOŚĆ ZAŁ. ....  
PODPIS

56  
10.11.2021

## P R O T O K Ó Ł ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu:  
08.11.2021 r.

przez

**mł. asp. Marcina Antoniak – Starszego Technika ds. kontrolno-rozpoznawczych  
Legitymacja służbowa 6/2020**

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.51.2021.MA z dnia 11 października 2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

### Budynek Urzędu Gminy w Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy	Jan Michalski – Wójt Gminy Lichnowy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Jan Michalski – Wójt Gminy Lichnowy	

### Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

### Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola przestrzegania realizacji obowiązków zawartych w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku PZ.5580.4.4.2020.MA z dnia 16 kwietnia 2020 r.

### Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek Urzędu Gminy w Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy.

## PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Gmina Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy.

2. Stan realizacji obowiązków zawartych w decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr PZ.5580.4.4.2020.MA.:

2.1 Wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Lichnowach. Aktualizację wykonał Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej mgr Tadeusz Erdon. Data aktualizacji 26.03.2020 r.

2.2 Zapoznano pracowników Urzędu Gminy w Lichnowach z przepisami przeciwpożarowymi. Szkolenie wykonała Katarzyna Ostrowska nr upr. SIOP/11/2017/2/17.

2.3. Nie wyposażono budynku Urzędu Gminy Lichnowy w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

2.4. Nie wyposażono budynku Urzędu Gminy Lichnowy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego.

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na dwóch stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WÓJT

Jan Michalski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Antoniak  
ml. asp. Marcin Antoniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)